

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ЗАО Северск

(место составления акта)

«09» октября 2020 года

(дата составления акта)

14 ч. 00 мин.

(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 90

(только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе с использованием средств аудио - или видеосвязи)

По адресу/адресам: **Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 139**

(место проведения проверки)

На основании: **распоряжения заместителя главного государственного инспектора**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

**ФГКУ «Специальное управление ФПС №8 МЧС России» по пожарному надзору
о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 09.09.2020 № 90**

была проведена **плановая, выездная**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

(МБДОУ «Детский сад № 54»), здание детского сада правообладатель - МБДОУ «Детский сад № 54»

категория риска - чрезвычайно высокий

(юридический адрес: 636019, Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 139)

(наименование и место нахождения объекта защиты, в отношении которого фактически были проведены мероприятия по контролю, наименование его правообладателя (правообладателей))

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

3 рабочих дня

«16» сентября 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«22» сентября 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«09» октября 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **Отделом федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы)** (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54»

Афони娜 Н. С.

10.09.2020, 14 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Гордюхин Алексей Александрович государственный инспектор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;

ФГКУ «Специальное управление ФПС №8 МЧС России» по пожарному надзору

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Афонина Наталья Сергеевна - заведующий
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)

МБДОУ «Детский сад № 54», Колпаишникова Марина Борисовна – заместитель заведующего

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

по ВМР, Гусарова Наталья Владимировна - заместитель заведующего по АХР

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Нарушений не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


Не проверялось


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не проверялось

Нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:


Сопроводительное письмо от 22.09.2020 № 1835 с

приложениями копий документов:

1. Приказ от 23.09.20г. №90 «По личному составу» МБДОУ «Детский сад №54».
2. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности помещений МБДОУ «Детский сад №54» по адресу: пр. Коммунистический, 139.
3. Категории помещений сарая по взрывопожарной и пожарной опасности МБДОУ «Детский сад №54», расположенных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пр. Коммунистический, 139.
4. Акт от 25.08.2020г. № б/н Технической диагностики.
5. Паспорт на люк противопожарный металлический «Барьер» EIS 60.
6. Сертификат соответствия № НСОПБ.СН.ЭО.ПР111.Н.00006 028456.
7. Паспорт на двери противопожарные стальные ТУ 5262-001-61166693-2012.
8. Паспорт на двери противопожарные ДП, ДПС ТУ 5271-002-2686753-03.
9. Паспорт на двери противопожарные ДП, ДПС ТУ 5271-002-2686753-03 1920/3.
10. Протокол №23/19 испытаний ограждений кровли.

11. Инструкция о мерах пожарной безопасности (ИПБ-01-16) МБДОУ «Детский сад №54».
12. Акт проверки работоспособности от 28.08.2020г.
13. Инструкция о порядке действий персонала МБДОУ «Детский сад №54» по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации воспитанников при возникновении пожара в учреждении (ИПБ-01-15).
14. Приказ №97/1 от 27.06.2017г. «О возложении обязанностей ответственного лица за пожарную безопасность».
15. Декларация пожарной безопасности.
16. Удостоверения по пожарной безопасности (ПТМ).
17. Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода от 02.07.2020г.
18. Протокол № 000402 по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины.
19. Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории № РПБ.RU.ИН.008.
20. Область аккредитации испытательной лаборатории.
21. Акт №062 от 11.06.2014г.
22. Сертификат соответствия № С-RU.ПБ39.В.00032.
23. Инструкция по применению антипирена-антисептика «Защита-ППП».
24. Лицензия №6-Б/01183 от 09.08.2013г.
25. Инструкция дежурному администратору МБДОУ «Детский сад №54» по пожарной безопасности.
26. Исполнительная схема (проект № 219-07.10-АПС).
27. Акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию.
28. Акт проверки работоспособности от 25.09.2020г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору Гордюхин А.А.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Колпашикова Марина Борисовна – И.о. заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 54»
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«09» октября 20 20 г.

✓
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)