

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**

(наименование территориального органа МЧС России)
636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**
(наименование органа государственного пожарного надзора)
636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 259 / 1 / 1-9
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального

**«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей № 54»**

(МБДОУ «Детский сад ОВ № 54»)

(правообладатель - МБДОУ «Детский сад ОВ № 54»)

предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 259 от «22» августа 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 10 ч. 00 мин. «01» сентября 2014г. по 14 ч. 00 мин. «18» сентября 2014 г.

проведена проверка Государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору Степченко Маргаритой Васильевной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

МБДОУ «Детский сад ОВ № 54», осуществляющего деятельность по адресу: Томская область, г. Северск, проспект Коммунистический, 139.

совместно с Заведующей МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» Афонинной Натальей Сергеевной, заместителем заведующего по административно-хозяйственной работе Зеленской Натальей Валентиновной.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить для здания класса конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности строительных конструкций не ниже К0, для чего заме-	ч. 3 ст. 4 гл.1 раздел I, ч. 1 ст. 151 гл.34 разд. VIII Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о	01.10.2017	

	нить деревянные перегородки на негорючие (между спальным и игровым помещением в детской группе № 1, на 1-м этаже).	требованиях пожарной безопасности" одобрен Советом Федерации 11.07.2008, принят Государственной Думой 04.07.2008 (далее № 123-ФЗ); табл. 5* п. 5.19; 7.1; 7.4; 7.5; 7.8 Строительные нормы и правила "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (далее СНиП 21-01-97*).		
2.	Обеспечить для здания класса конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности строительных конструкций не ниже К0, для чего заменить деревянные перегородки на негорючие (между спальным и игровым помещением в детской группе № 3, на 1-м этаже).	ч. 3 ст. 4 гл.1 раздел 1 ч. 1 ст. 151 гл.34 разд. VIII № 123-ФЗ; табл. 5* п. 5.19; 7.1; 7.4; 7.5; 7.8 СНиП 21-01-97*.	01.10.2017	
3.	Обеспечить для здания класса конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности строительных конструкций не ниже К0, для чего заменить деревянные перегородки на негорючие (между спальным и игровым помещением в детской группе № 6, на 1-м этаже).	ч. 3 ст. 4 гл.1 раздел 1 ч. 1 ст. 151 гл.34 разд. VIII № 123-ФЗ; табл. 5* п. 5.19; 7.1; 7.4; 7.5; 7.8 СНиП 21-01-97*.	01.10.2017	
4.	Обеспечить для здания класса конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности строительных конструкций не ниже К0, для чего заменить деревянные перегородки на негорючие (между спальным и игровым помещением в детской группе № 10, на 2-м этаже).	ч. 3 ст. 4 гл.1 раздел 1 ч. 1 ст. 151 гл.34 разд. VIII № 123-ФЗ; табл. 5* п. 5.19; 7.1; 7.4; 7.5; 7.8 СНиП 21-01-97*.	01.10.2018	
5.	Обеспечить для здания класса конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности строительных конструкций не ниже К0, для чего заменить деревянные перегородки на негорючие (между спальным и игровым помещением в детской группе № 12, на 2-м этаже).	ч. 3 ст. 4 гл.1 раздел 1 ч. 1 ст. 151 гл.34 разд. VIII № 123-ФЗ; табл. 5* п. 5.19; 7.1; 7.4; 7.5; 7.8 СНиП 21-01-97*.	01.10.2018	
6.	Обеспечить применение в спальнях помещениях декоративно-отделочных материалов и покрытий полов пожарной опасностью не более, чем класс КМ2 (в детской группе № 3, на 1-м этаже).	п.п. 1 ч. 2 ст. 1 гл.1 раздел I ч. 3 ст. 4 гл.1 раздел I; ч. 7 ст. 134 гл. 30 раздел VI; ст. 151 № 123-ФЗ.	01.10.2017	

7.	Обеспечить применение в спальнях помещений декоративно-отделочных материалов и покрытий полов пожарной опасностью не более, чем класс КМ2 (в детской группе № 6, на 1-м этаже).	п.п. 1 ч. 2 ст. 1 гл.1 раздел I ч. 3 ст. 4 гл.1 раздел I; ч. 7 ст. 134 гл. 30 раздел VI; ст. 151 № 123-ФЗ.	01.10.2017	
8.	Обеспечить применение в спальнях помещений декоративно-отделочных материалов и покрытий полов пожарной опасностью не более, чем класс КМ2 (в детской группе № 10, на 2-м этаже).	п.п. 1 ч. 2 ст. 1 гл.1 раздел I ч. 3 ст. 4 гл.1 раздел I; ч. 7 ст. 134 гл. 30 раздел VI; ст. 151 № 123-ФЗ.	01.10.2018	
9.	Обеспечить применение в спальнях помещений декоративно-отделочных материалов и покрытий полов пожарной опасностью не более, чем класс КМ2 (в детской группе № 12, на 2-м этаже).	п.п. 1 ч. 2 ст. 1 гл.1 раздел I ч. 3 ст. 4 гл.1 раздел I; ч. 7 ст. 134 гл. 30 раздел VI; ст. 151 № 123-ФЗ.	01.10.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»
по пожарному надзору Степченкова Маргарита Васильевна
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 18 » сентября 20 14 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая МБДОУ
«Детский сад ОВ № 54»
(должность)

Афонина
Наталья Сергеевна
(фамилия, инициалы)

« 18 » сентября 20 14 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.